

# 最新燃气爆炸事故案例心得体会 燃气爆炸事故反思(汇总5篇)

当在某些事情上我们有很深的体会时，就很有必要写一篇心得体会，通过写心得体会，可以帮助我们总结积累经验。好的心得体会对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇心得体会下面是小编为大家整理的心得体会范文大全，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 燃气爆炸事故案例心得体会篇一

时间过的很快，一个学期的`化工安全知识学习即将结束了，一个学期给我带来了许多感触。让我感受到了任何企业成于安全，败于事故。。无论我们在哪一个岗位，都应该认真学习安全知识。

企业成于安全，败于事故。任何一起事故对企业都是一种不可挽回的损失，对家庭、个人更是造成无法弥补的伤痛。安全意识应始终牢牢扎根在每个人的心中，让大家知道若责任心不到位就会酿成事故，正确认识到安全不是一个人的问题，而是你中有我，我中有你，是一个上下关联、人人互保、环环相扣的链，是一张错综复杂、紧密相连的网。回顾近期我厂交通安全事故，一次次提醒大家安全的重要性，这些惨痛的案例，无不折射出我们的安全教育的缺失，表现出安全知识的宣传普及尚存很大的缺陷，我们安全管理的体系还是那么的脆弱！“安全就是效益”，这种观点应根植于每个人的心中。首先武装好自己，熟知熟会各项操作规程安全制度，认真学习安全有关法律法规；其次养成良好的安全操作习惯，杜绝习惯性违章，敢于同身边的甚至是上级的不安全行为较真儿；勤于检查，及时发现整改事故隐患。一线岗位安全隐患和死角多，习惯性违章较普遍，如果只在形式上讲安全，应付检查，那么即使是投入再大，付出再多，安全环境也不能得到本质改善，安全管理水平永远不能得到本质提升！如

果每位员工在每日的工作中相互监督、相互提醒、相互检查，查找漏洞和薄弱环节，防止不安全的因素存在，杜绝事故隐患，从小事做起，就能筑起安全大堤。无危则安，无损则全。安全就是人们在生活和生产过程中，生命得到保证，身体免于伤害，财产免于损失。

让人人都来重视安全，时刻关注安全，将“安全生产”铭记心中，不折不扣地遵操作规程之章，守安全生产之法！让人人都清楚地认识到违章就是走向事故，就是伤害自己、伤害他人，甚至走向死亡。不要抱有任何侥幸心理，因为，或许一次小小的不经意的违章，就会造成很大的伤害或损失，就会变成违法。如果我们每个人都能真正意识到这一点，那么我们的安全生产工作必能做得更好，我们的企业就能长盛不衰，我们个人就能在一个安全和谐的环境中幸福生活。

无危则安，无损则全。安全就是人们在生活和生产过程中，生命得到保证，身体免于伤害，财产免于损失。安全生产是我们油田企业管理的重点，是我们发展的根本保证，安全就是效益。假如我是一名安全员，我会把这种观点跟植于每个人（包括我自己）的心中。首先武装好自己，熟知熟会各项操作规程安全制度，认真学习安全有关法律法规；其次，养成良好的安全操作习惯，杜绝习惯违章，敢于同身边的甚至是上级的不安全行为较真儿；第三，勤于检查，及时发现整改事故隐患。履行好安全员职责，做好总结，向上级多提合理化建议；最后，从戴好安全帽，扎好安全带，穿好工作服，开好作业票等这些点点滴滴的小抓起，做起，持之以恒。

一线工人是安全生产主力军，没有工人参与监督和管理，安全生产很难搞好。人人当一次安全监督员，并不只要求在当安全员那天才记得安全生产的重要性，才去按章办事，还要求时时刻刻地关注安全，即使并不是安全监督员，也要将“安全生产”铭记心中，如果我们每个人都能真正拥有这样的境界，那么我们的安全生产工作必能做得更好。作为一名安全员，就更应该用一颗赤诚的心，去维护劳动者的安全

和健康，用安全的规章制度和周到的服务为人们营造一个良好的生产环境。

从我们每一个从业人员自踏入化工行业的大门，就开始接受安全教育。“安全第一，预防为主”，我们牢记在心，我们是时时讲、周周学，月月喊，安全工作规程翻破了一本又一本，安全学习记录是厚厚一大叠，那为什么一出事故进行分析，结果就是“违章”。我想不会有人对安全工作规程、技术操作规程、企业纪律章程有任何怀疑，这些都是鲜血教训的经验凝结，每个人都对这些耳熟能详，它是每一个从业人员的三件法宝，但为什么最终却不能落实到行动上？从业人员无所适从，究其原因就是抱着及格就行的思想，怀着侥幸心理，心里头少了安全生产这根弦。

有资料显示，在有认为责任的事故中，90%以上的是责任人心存侥幸，安全措施未做到位而造成的。的确，在企业的安全生产实践中正是一些人有了“及格就行”的思想，才导致了事故的发生，轻则设备受损，重则人身伤亡，如果每个安全责任人能够树立“只有满分”的思想，100%严格按安规办事；检查到位，不漏过一个细节；措施到位，不漏过一个疑点，许许多多的事故都是可以避免的。

安全工作只有满分，没有及格。比如说一个工程的十项措施我们做了八项，我们不能说安全工作及格了，往往剩下的两项措施就有可能是我们安全工作的隐患，就是发生事故的原因。“一个小小的错误、一点小小的疏忽对于我们燃气行业来说都是致命的。也许有人会说安全生产只有满分，没有及格，那我们一年一度的安规考试恐怕没有几个人能得满分。我想在安规考试时做错一道题应该不会出什么安全事故、造成人员伤亡或者国家财产的损失的。不错，我们在考试中发现自己的不足，通过学习弥补自己的不足，提高自身的技术水平和业务能力，在现实工作中才不会犯同样的错误，才能拿到满分。

安全生产百分百，要做到这一点不是一件容易的事，除了要掌握安全工作规程、技术操作规程，企业纪律章程这几件法宝，还多有几颗心：一、专心。学一行，专一行，爱一行。“即来之，则战之；即战之，胜之则”，不能“身在曹营心在汉”，工作的时候就应该专心工作，不要想工作以外的事情。二是细心。不管是长年在干的，还是第一次接触的工作都来不得半点马虎，粗枝大意实在是安全生产的天敌。从小父母每到考试前都会再三叮嘱“要拿双百分，不要粗心大意”，三是虚心。“谦虚使人进步，骄傲使人落后”，现场中相当一部分安全事故就是因为一些冒险家胆子太大，一知半解，不懂装懂，不计后果，想当然，冒险蛮干。不是怕丢面子、羞于请教，就是自以为是，瞧不起别人。四是责任心。要树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的敬业精神。立足岗位，爱岗敬业，做到不违章违规，在安全生产工作中切实做到“严、细、实”。除了这些，很重要的就是平时的功课要作好，钻研业务，通过平时的实际工作要不断提高自我的技术水平和综合素质，提高实际操作能力和处理事故的能力。只有这样在每次工作中，才能作到次次都是一百分。

## 燃气爆炸事故案例心得体会篇二

现代城市火灾事故，大都与燃气使用有关。常有报道，因忘记关停燃气开关，或因软管、炉具漏气而发生中毒、火灾、爆炸等惨痛事件，烧干、烧化壶、锅更是常有事，即造成了燃气和财产损失，同时又存在可能伤人的事故隐患。

随着燃气事业日新月异的发展，管道燃气进入千家万户，如何方便又安全地用气正被燃气行业重视，进而从不同角度开发出各种各样的配套产品。如：

- 1、燃气报警器。
- 2、燃气报警切断阀。
- 3、燃气专用波纹管。
- 4、带熄火保护装置的灶具等一系列产品，并形成在一定地方配套安装使用。这些装置是科研人员心血的结晶，具有一定的效果，但是它们的使用都受到了一定程度的限制。

一、特别是近年来国家好多地方要求推广的燃气报警器和带有熄火保护装置的灶具，由于这种产品成本比较高，而且市场品牌繁多，质量参差不齐，推广起来比较麻烦。

1、报警切断装置。(1)因报警探头长时间使用，不灵敏，每年还要清洗或更换，一旦因售后服务跟不上而引起产品起不到相应的作用，致使泄漏不报警，不切断。(2)报警切断时还需用电，据小范围观察，半数的家庭，报警器电插拔下来弃之不用，致使报警装置成为一种摆设，起不到应有的作用。更有甚者，因报警器质量原因，厨房油烟大也误报，给日常生活还带来了一定的麻烦。

2、国家推广“带熄火灶具”灶具成本比较高，而且市场上还出现假熄火灶具来欺骗消费者。由于价位比较高和质量没保障，推广起来就比较困难。有的用上劣质灶具，由于质量问题，用半年一年后，不但不起作用，做饭都打不着火，扰乱了人的正常生活。

二、用户私自改装管道使燃气安全隐患重重，这几年随着镶嵌式灶具的普及和推广，大多数家庭将灶前阀移入灶具柜内，给家庭安全埋下了重大隐患。再加上由于部分灶前阀生产厂家为了追求利润降低成本，造成灶前阀质量不合格，接嘴短、精度低、胶管很容易脱落等问题频频出现。

三、劣质胶管使燃气防不胜防，近年劣质胶管和塑料管被用户广泛使用，造成频繁发生因胶管脱落、被鼠咬破裂引发燃气事故。燃气公司只能被动采取入户安检胶管和安装胶管卡预防。据初步统计，因胶管脱落、着火等引发的燃气事故是形成爆炸、火灾、中毒的主要原因。比如：

1、2014年，厦门市5月份由于户内燃气胶管被鼠咬坏引发事故就有4起，这4起事故都导致人员不同程度受伤。

2、2014年6月，郑州市建安小区，孙某家中因胶管老化致使

燃气泄漏，造成孙某面部被烧伤。

3、2014年11月30日，驻马店市一军区干休所，因用户私自将胶管封入厨柜内，致使老鼠咬破三个洞，引发闪爆，人被烧成重伤。

5、2014年，开封新奥燃气公司7月下旬到8月上旬，短短半个月的时间就连续发生用户室内燃气泄漏数起事故，泄漏量少则200m<sup>3</sup>多则900m<sup>3</sup>造成泄漏的原因都是因为用户不注重燃气安全、私自改造管道而引起的。8月2日，开封金明小区18号楼3单元，因请了一位家政工人进层打扫，在打扫过程中，这个家政工人不小心碰到了室内的燃气阀门，阀门变成了开户状态，造成燃气泄漏，由于处理及时，并未造成人员伤亡，但是这应该引起我们的思考——燃气泄漏一旦发生事故，后果不堪设想。

通过以上事故分析，燃气公司及政府及时采取有效措施来消除和遏制这种现象的发生势在必行。

## 燃气爆炸事故案例心得体会篇三

在公司组织的反思日活动上，观看中石化“11·22”爆炸事故和四川泸州“12·26”爆炸事故的案例时，一幅幅画面映入眼帘，内心此起彼伏，感受到生命的可贵和安全生产的重要性。每一起惨痛教训的背后，都不外乎某某安全意识淡薄，严重违反操作规程；某某安全生产责任心不强，麻痹大意造成习惯性违章作业，某某对施工环境不熟悉，安全措施采取不当等等。综上所述这无数血的教训，“违章是事故的前提，事故是违章的结果”。违章不除，事故难绝。安全生产，得之于严，失之于宽。

那什么是安全呢？“无危则安，无损则全”是古人对安全的释义。对于安全，从概念到实际工作的理解，是到燃气公司从事安全管理工作以后，才让我更加清晰地认识：要想安全

生产，就得始终做到居安思危，有备无患，始终坚持落实科学严谨有效的安全管理。安全生产是永不停息、永无止境的工作，必须常抓不懈，警钟长鸣，不能时紧时松、忽冷忽热，存有丝毫的侥幸心理和麻痹思想。抓安全工作一定要制度化，规范化，持久化。千万不能梦一时，糊一阵，走过场，安全没有“休止符”。更不能“说起来重要、做起来次要、干起来不要”，安全意识也必须渗透到我们的灵魂深处，朝朝夕夕，相伴你我。随着科技的发展与进步，安全生产也不断遇到新变化、新问题，我们必须善于从新的实践中发现新情况，提出新问题，找到新办法，走出新路子。面对全新而紧迫的任务，更要树立“只有起点没有终点”的安全观念。真正做到“未雨绸缪”，防范于未然。

## 燃气爆炸事故案例心得体会篇四

案例一：珠海一住户家中疑似煤气发生爆炸(图) 案例二：温州一煤气配送站发生爆炸(图) 案例三：江苏镇江：粗心居民忘关液化气阀门引发火灾 案例四：湖南长沙清水塘一居民楼因液化气罐爆炸受损(图) 案例五：南京一居民家中天然气突发爆燃(图)

案例一：珠海一住户家中疑似煤气发生爆炸(图)2011年12月28日下午3时30分许，珠海夏湾中珠新村幸福时光小区一住户家中怀疑发生煤气爆炸，强大的冲击波和火苗将房间内物品几乎全部摧毁，不少物品甚至被炸飞至楼下，周边其他住户的房屋也不同程度的受损。据目击者称，当时屋内一名男子全身多处被烧伤。记者从中大五院获悉，受伤男子目前并无生命危险。

### 爆炸威力颇大

在中珠新村幸福时光小区48栋楼下，聚集了大批围观居民，议论纷纷，警方也拉起了警戒线。据了解，怀疑发生煤气爆炸的是48栋401房，消防队员已赶到将大火扑灭。据悉，该房

间住户在事故中受伤，已被120急救车送往医院。

记者在现场看到，401房一侧阳台被炸烂，对面另一住户家阳台上的玻璃窗户被炸出一个大洞，安装在外墙的水管也被炸裂，不断地有水喷出。在楼下不远处摆放着从出事房屋抢救出来的煤气罐，只见这个煤气罐的部分区域已发黑，安全阀也已破损。

转至该栋楼房的另外一侧，爆炸的痕迹更为明显。整个401房的客厅及旁边的卧室看起来如同两个黑漆漆的窟窿。一段不锈钢防盗网以及棉被的棉絮、床单等物品摇摇晃晃地挂在楼下的树枝上。白色的铝合金窗户框横在十几米远外的草坪上，大量玻璃碎片四下散落。而楼上住户的房屋窗户和墙面也被浓烟熏黑。

### 事故现场一片狼藉

随后记者进入48栋，走进401房，眼前的景象简直惨不忍睹屋内一片狼藉，所有的家具几乎都被损坏，墙壁也变成黑色，用手触摸，仍能感受到热度。

据了解，这是一套两房一厅的户型，进入大门便是客厅。客厅内积了一脚深的水，桌椅、装饰柜等家具以及许多被炸得看不出是何种物体的东西乱七八糟地散落在客厅内。客厅角落的冰箱门也烧焦起皮，上面的微波炉变成了黑色的破铁盒。

与客厅相邻的餐厅内，原本镶嵌在橱柜里的消毒柜有一大半已经歪斜出来，厨房房顶一些装修的板材也杂乱地横在地面上。由于现场被封锁，记者无法看到其他房间的情况。但据保安介绍，卧室、卫生间基本上和客厅一样。

### 一男子事故中受伤

据围观居民介绍，发生爆炸时“咚”一声巨响，十分可怕。

住在48栋对面的居民胡阿姨告诉记者，她在自己家的阳台上看到，对面4楼的房间里一下子窜出熊熊的大火，烧了很长时间。有不少居民猜测，是因为煤气泄漏导致爆炸。

采访时，一位民警正在登记一张香港身份证的信息。几位居民均向记者证实，这张身份证以及一个名片包都是从房间里“炸”出来的。记者看到，身份证信息显示是一名男子，姓陈。有目击者告诉记者，陈姓男子就是401的住户，事发时，身上多处被烧伤。

小区居民胡先生恰好用手机录下了当时的情况。在视频中记者看到，发生爆炸后，401房内冒出火苗，同时还有一个人在阳台附近走动。“当时那人被烧伤，正好对面墙的水管被炸裂，水直接喷了过去，他应该是想通过这些水来降温。”胡先生说。

另外一名目击者告诉记者，那名男子头部、脖子、胳膊、腿部等地方都被不同程度地烧伤，但当时人的神智还算清楚。记者随后从中大五院获悉，受伤的陈姓男子今年39岁，面部、双手、双脚均被烧伤，尤其是双手较为严重，达到深二度烧伤。

据悉，事故的具体原因，警方仍在进一步调查中。

案例二：温州一煤气配送站发生爆炸(图)2011年12月22日上午10时15分许，温州瓯海三垟街道上垟村上垟路一民居发生煤气罐爆炸事故。当救援临近尾声时，消防人员意外发现现场还存放着近20个煤气罐。

现场废墟上还有其他煤气罐

消防人员在砖木结构的民居一侧发现一处自行搭建的约20平方米的简易棚，顶棚部位已被炸塌。两个煤气罐正在泄漏气体并猛烈燃烧，消防人员进入火场搜查，用水枪压制火势

的同时对煤气罐进行降温。经过20分钟的奋力扑救，火势得到控制。

正当救援接近尾声时，消防人员却意外发现在塌落物底下埋着一堆大小不等的煤气罐。为避免再次发生险情，消防人员将近20个煤气罐一一转移到安全地带。一名消防人员说：“部分的罐体中还装有气体，不过现场没发现充装设备。”

据多名上垵村村民反映，这里的村居都是祖辈传下来的老房子，年代有些久了。他们介绍，发生爆炸的民居业主郑某是今年上半年接手这家煤气配送站的，而这已是二度易主了。“整个上垵村200多户村民，平时都靠这家配送点和另一处配送站送煤气。”村民郑女士说道，郑某平时都会送货上门。“我们也清楚配送站设置在村居内不安全，不过一来是多年邻居，再者除了这两处也没有其他煤气站，而听说这里是经过审批才经营的，所以也放心一些。”

三垵街道办事处安全办的工作人员告诉记者，现在街道里的居民一般都未安装煤气管道，因此居民多是使用罐装煤气。“发生爆炸的煤气配送站是否正规还有待确认，不过根据相关规定，正规的煤气配送站应当与居民区保持合理的距离，经相关部门的审批，才能进行营业。”消防人员表示，在现场只见到一只灭火器，且简易棚与周边民居很近，缺少相对独立的安全地带，消防保护措施也不到位。据生态园城市管理与执法局相关人员表示，目前事件正在调查之中，该配送站是否经过审批尚不得而知。

记者22日从医院方面了解到，业主郑某身体裸露部分有烧伤，所幸并无生命危险。

### 案例三：江苏镇江：粗心居民忘关液化气阀门引发火灾

1月4日，江苏镇江新区大港街道凤凰社区的门口张贴了一张

大红的感谢信，赵邦礼、卜延才，王红华,,,一个个名字出现在大红的信纸上，写信人是王长林，感谢在大火中，救了自己亲人性命的好心人。

“当门被冲开时，我知道我有救了！”

2011年12月14日下午，家住逸翠园14号楼504室居民王留娣在阁楼晾衣时，一阵浓烟直冲上来，她顿时反应过来，上楼之前忘记关掉液化气阀门了。看着黑烟不断往上蹿，她大呼“不好”并急急忙忙下楼，却又不慎滑倒在楼梯上，顿感一阵剧痛，再也不能动弹。“当时我真是吓死了，又疼又怕，担心液化罐万一爆炸，就完了。”4日王留娣面对记者仍是心有余悸。躺着不能动弹的她，只能看着火从厨房向外蔓延，家里门窗都关着，呼救的声音根本传不远。就在这时，她听到一些人声，也听到有东西和门碰撞的声音，她感觉有了希望，顾不上疼痛和浓烟，大声呼救。“当门‘嘭’的一声被撞开，我知道我有救了！”

“不要慌，先救人！”

家住逸翠园18号楼、70岁的赵邦礼，当时正在楼下。和许多街坊一样，他也发现了14号楼冒出黑烟。“着火了！着火了！”大家呼喊都冲向14号楼，同时拨打电话报警。冲到504室门外，却见大门紧锁，赵邦礼和邻居们一起硬砸开了大门。

此时王留娣家中已是浓烟滚滚，烟气扑鼻。还是赵邦礼沉着冷静：“不要慌，先救人！”大家找到了躺在地上不能动弹的王留娣，小心地将她转移到通风的安全地带，随后赶到的救护车将王留娣送往医院抢救，而火势也很快被控制。当赵邦礼老人被问及70岁了还冲进火场救人，怕不怕自己受伤的时候，他哈哈一笑：“都是邻居，人命关天，还能不帮一把啊？我平时也常锻炼，腿脚还行。”

“真是一场火显邻里真情啊！”

一场紧张的奋战，化灾难为平安，王留娣爱人王长林第一时间向救了自己亲人的邻居们表示感谢。王长林说，凤凰社区的邻里关系一向都很和谐，平常大家互敬互爱、互相帮助，社区也经常组织一些活动，加强小区居民的互动。加上社区推进网格化管理以来，网格长们更是起到了纽带的作用，谁家有个困难，社区第一时间都会知道，并且力所能及地解决，整个社区都形成了互帮互助，亲如一家的良好风气。王长林感叹道：一场火显出了邻里的真情啊！

案例四：湖南长沙清水塘一居民楼因液化气罐爆炸受损(图) 1月2日凌晨，湖南长沙清水塘炮队坪后街一栋楼的临街住宅楼突然发生爆炸，事后，房屋的男主人50岁出头的陈先生被送到了医院。

1月2日，清水塘，事发的房屋，厨房被炸得裸露在外。

发生爆炸的房屋位于炮队坪后街62号上方，楼房共4层楼。一楼是古玩门面，2日下午4时40分，记者赶到现场时，房屋前被设置了警戒线，4个门面被警戒线围住。

警戒线附近，靠近楼道出入口，两张社区的“通知”很醒目，“4栋2门因突发事故，房屋开裂严重，为确保居民群众的生命安全，重要财产转移、人员疏散”。

一名邓女士告诉记者，事情发生在2日凌晨1时30分左右，听到一声“嘭”的爆炸巨响，她看见4栋西侧2楼一房屋起火。

2日下午记者来到出事的2楼，看见事发的陈先生家前门损毁严重，铝合金的防盗门被震得变形，陈先生邻居家也受损惨重，右侧的邻居木门下面坡了一个大洞，左侧的邻居家门窗也烂了。

“这房子是上世纪70年代的。目前，三楼、四楼的人也全部疏散，一共有20多户居民被疏散转移到酒店住宿。”社区工作人员说。

武警湖南总队医院烧伤整形科副主任医生袁华介绍，房屋主人陈某生命体征平稳，头面部被烧伤，呼吸道有损伤，另外，双手、双下肢也烧伤，烧伤面积为18%。

2日通过长沙消防部门证实，陈先生家确实液化气罐爆炸。消防提醒，闻到有浓烈的煤气味、液化气味，不要打电话，不要开关电源，开灯开扇，防止火花引起的爆炸，最好是轻轻打开窗户，另外如果穿的是铁底鞋子，一定要脱掉，开窗通风，然后关掉阀门并向有关部门报告。

案例五：南京一居民家中天然气突发爆燃(图)1月3日下午1点55分左右，南京市鼓楼区湖北路新泉里小区4号楼3楼一居民家中发生天然气爆燃，一男性住户从阳台跳下重伤昏迷不醒，附近几户居民房屋、门窗不同程度受损，下午2点半火情得到了控制。有人称这是一场意外，但也有人怀疑伤者做了傻事，目前事故原因尚不明确，警方正在调查之中。

## 现场

### 窗户被炸飞七八米远

3日下午，记者赶到现场时，小区的外围已经站满了人。因事发繁华路段，现场有多名警察维持秩序，四周拉起了警戒线，阻止围观群众靠近，“不能进去，玻璃随时可能掉下来砸到人。”另外有民警疏导交通。

发生爆燃的居民家中，朝南三间房屋的窗户全被炸飞。

出事的新泉里4号楼，南面正对着一栋大楼，两者相距七八米。两栋楼之间有个地下停车库，事发后已被封锁。只见十几米

长的坡道上散落着一根根铝合金管，原本闭合的窗户架子已被炸散，飞出去七八米远。坡道上停着的一辆商务车车顶受损，一些玻璃碎片甚至已经飞入地下车库内，还好没有殃及里面的车子。坡道旁的小树上还挂着变形的窗框，随时有掉落的可能。

“他家所有的窗户都被震飞了。”围观者纷纷抬头朝着4号楼中间的位置看，出事的3楼住户，朝南3个房间的窗户全被炸飞，记者从对面楼上透过窗台看到，房间内的墙壁被熏黑，家具倾倒在地，地面上杂乱不堪。

## 目击者

### 一男子从3楼阳台跳下

“‘砰’的一声，当时声音超响，我心想坏事了。”车库门口一家烟酒店的老板说，当时他循声望去，发现3楼这家的窗户全部被冲了出去，碎片洒得到处都是。这里人来人往，听到这么大的动静，很多市民都围了过来查看究竟。就在这时，一名男子出现在3楼的阳台上，大家还没反应过来，他就从楼上跳了下来，重重地摔在了一楼的大院内。从楼上往下看，仍能看到地面上有一大片未干透的血迹。

4号楼对面的大楼因为巨大的冲击力，好几块玻璃被震碎。五楼的宾馆服务员称，爆燃发生后，他透过被炸坏的窗户往外看，正好看到这名男子从阳台跳下，“翻了个跟头头部着地，流了很多血。”他说，男子落地后当场昏迷不醒。

连续的突发状况把不少市民吓坏了了，有人报了警。公安、消防等部门很快赶来，由于伤者落在一楼的大院内，急救车无法靠近，几名消防队员进入院子内，将人抬上了担架送上了急救车，随即伤者被送到了附近的中大医院抢救。

## 影响

## 邻居家窗户被烧着了

记者在事发住户门口看到，屋里漆黑一片，十几双鞋子散落在楼道间，屋内焦味刺鼻，客厅的天花板已经脱落，前后的窗框全被震飞。

周围三四家住户也受到了影响。其中，上下相邻的两户受损程度较为严重。记者来到2楼住户家时，闻到一股刺鼻的焦糊味，一家人正拿着盆接水。户主说，事发时他家朝北的窗户着了火，幸好消防队员扑救及时。4楼的何老先生家中虽然没着火，但是几乎每个房间的玻璃都被震碎，客厅、厨房以及卧室的地面上全是碎玻璃，卫生间的天花板也被震得掉了下来。住在附近的程师傅十分郁闷，他的车子正好停在事发住户楼下。掉下来的窗户架子和玻璃碎片全砸在他的车上，导致车子后挡风玻璃破裂，车顶受损。据了解，当时还有一辆车停在旁边，也遭了殃，事发后车主已经将车开走。

在4号楼西侧小门内有几间平房，院内搭了一个遮阳棚。不过棚子已经被飞出来的窗框和玻璃砸得东倒西歪，顶上破了好几个大洞，此处距离出事的住户家有近10米，“我们家跟那家（出事住户）的位置差不多是平行的，结果居然也砸过来了。”平房的住户抱怨道。

## 调查

### 事发前有人闻到天然气味

4楼的何老先生告诉记者，3日中午12点左右，他和老伴上楼时闻到天然气的味道，回到家后拨打了燃气公司的报修电话。一名抢修人员赶来检查后发现何老先生家的燃气管道没有问题，于是上下楼逐户询问。“到了3楼，怎么敲门都没人应。”何老先生说，抢修人员怀疑3楼这家管道泄漏，于是向公司汇报情况，请求增派援手。抢修人员还请楼下的居民帮忙提醒来往的居民不要点明火。增派的两名抢修人员刚赶来，

还没开始检查就出事了。

“不知道是不是这一家的管道坏了？”一位居民说。人们议论最多的原因则是“人为”。住在附近的居民称，伤者是事发家庭的男主人，今年40多岁，当时只有他一人在家。邻居们怀疑当时他一时想不开，拆了表或是破坏管道，致使大量天然气泄漏企图引燃。事发后，伤者的妻子和儿子都赶了过来，很快就被警方带走。记者从中大医院了解到，伤者脑部伤势比较严重，已被送到了脑外科继续接受治疗。伤者的家人说：“跳楼只是为了自保，至于爆燃纯粹是个意外。”

## 进展

### 受影响住户得到妥善安置

记者在现场看到，街道的工作人员已经赶来，对受损的居民逐一登记。该栋楼的燃气阀门被暂时关闭，港华燃气抢修人员进入现场检查维修。港华燃气调查天然气泄漏原因为灶器管道连接头松动，是否人为尚不明确。民警及街道的工作人员疏散滞留在楼内的居民，并做安抚工作。由于处置及时，火势没有蔓延。记者从鼓楼区委宣传部了解到，鼓楼区要求街道及时做好群众的安置工作，公安等有关部门及时进行事故原因的调查工作。湖南路街道已对周边住户进行走访，对受影响较大的201室住户进行了妥善安排。事故发生原因、财产损失情况，相关部门正在作进一步调查。

## 燃气爆炸事故案例心得体会篇五

据统计，2017年上半年我国共发生燃气爆炸事故389起（同比增长2.4%），共造成500余人受伤（同比增长11.1%）、58人死亡（同比增长93.3%）。其中居民用户燃气爆炸事故发生率为64%，饭店、商户发生率为23%。另外，2017年上半年因第三方施工破坏燃气管道事故116起。

## 图1

图1显示，5月份为上半年燃气爆炸事故高发期。2017年5月共发生100起燃气爆炸事故，较去年同期增长25%。夏季天气炎热，给燃气爆炸事故创造了“有利”条件，提醒广大燃气用户，在夏季高温时期做好自检，定期更换老化的软管。特别提醒一些粗心大意的居民，外出前一定要认真检查厨房是否在煮东西，做到人外出火灭阀门关，以免发生火灾和爆炸事故，引发小火酿大灾，造成不必要的财产损失。

## 图2

图2显示，2017上半年燃气爆炸事故高发省份为江苏（58起）、广东（43起）、浙江（35起）、山东（27起）。江苏省燃气爆炸事故发生次数依旧远远高于全国其他地区，希望江苏省燃气主管部门及经营企业能够警钟长鸣，加强安全用气监管和宣传工作。

## 图3

图3显示，2017上半年发生在居民家中的燃气爆炸事故为247起，同比增长2.06%，饭店、商户发生91起，同比增长3.41%。

## 图4

图4显示，2017上半年发生在居民家中的燃气爆炸事故占比为64%，饭店、商户23%。

## 图5

## 图6

由图5和图6可知，多数事故在爆炸发生时未能在第一时间明确事故原因。根据以往事故分析得知，90%的燃气爆炸事故均

是由于使用不当、阀门、胶管等原因而造成的，因此日常生活要养成勤检查的好习惯，一旦发现隐患及时通知燃气公司专业人员整改，千万不可铤而走险私自改动燃气设施。

## 2017上半年十大燃气爆炸事故排行榜

### 1、山东金誉石化爆炸 数公里外有震感

2017年6月5日凌晨1时左右，位于山东省临沂市临港经济开发区的金誉石化有限公司装卸区的一辆运输石油液化气罐车，在卸车作业过程中发生液化气泄漏爆炸着火事故，造成10人死亡、9人受伤。

### 2、原平市一宿舍发生天然气使用不当中毒事件

2017年5月6日，原平市工程路饲料公司宿舍发生一起因天然气使用不当造成的四死一伤意外中毒事件。初步判断是本户人员使用天然气不当，没有及时关闭操作开关，造成烧焦灶具及笼内食品产生有害气体后中毒身亡的。

### 3、上海一四层楼房天然气爆炸 4人死亡

1月11日20时53分，上海市公安局指挥中心接110报警，杨浦区控江路398号一幢四层楼房二楼、三楼的外立面坍塌。接报后，公安、消防、燃气、120等单位迅速到场处置。经初步了解，事故疑似天然气泄漏引发，造成4人死亡。

### 4、哈市居民自杀引发燃气爆炸 致3死4伤

5月4日凌晨2时45分，哈尔滨市南直路进步小区发生天然气爆炸。经哈尔滨市道外区相关部门初步调查了解，系现租户崔某点燃天然气自杀导致，已造成3人死亡，4人受伤。

### 5、上海一饭店发生燃气事故 3人身亡

2月15日上午10点左右，上海市汶水东路530号一面馆发生意外：饭店内疑发生燃气爆燃，导致3人不幸身亡。

## 6、南京一月子会所发生爆炸致2死8伤

6月8日上午，位于江苏南京鼓楼区江苏路30号江苏康达母婴月子会所食堂发生爆燃事故。经消防支队现场勘验，系液化气泄漏爆燃事故。2人在医院经抢救无效死亡，8人在医院接受治疗，伤亡人员无孕妇和儿童。

## 7、厦门同安一卤料店发生煤气爆燃

6月20日傍晚，位于厦门市同安区祥桥路口的一家卤料店发生煤气爆燃。经过初步调查，事故共造成三家店面受损，两人身亡（一男一女），另有三名过路人员受皮外伤。

## 8、延安一石化企业失火后发生爆炸 造成2死3伤

1月4日晚6时40分许，延安市宝塔区麻洞川乡延濮石化有限公司厂区失火，火灾发生后，延安市公安局消防支队立即组织消防人员前往救援。目前，此次事故共造成2人身亡，3人受伤。事故原因正在调查。该厂主要从事石油油气加工。

## 9、苏州一民宅突发液化气罐爆炸事故 致两人身亡

5月10日夜间，苏州市姑苏区一处民宅突发家用液化气罐爆炸事故。记者从当地政府及警方处获悉，事故致4人受伤，其中2名重伤人员送医抢救无效身亡。据介绍，发生液化气罐爆炸事故的地点位于长鱼池9号民宅，事故造成3间房屋倒塌。救援人员在现场发现，有4人在事故中受伤，其中3人重伤，1人轻伤。截至次日凌晨3时多，2名重伤者经医院抢救无效死亡。

## 10、成都发生燃气泄漏燃烧事件

5月21日19点35分，成都市青白江区红阳街道华逸路新城小区新城饭店发生天然气燃烧事件，并引发燃烧，至20时8分大火被成功扑灭。事故造成13人受伤。截至2017年6月1日，有1名危重伤者经抢救无效死亡。管道燃气用户，请您一定要做到：

- 1、经常检查燃气灶具胶管两端连接是否牢固，避免胶管松动、脱落造成燃气泄漏。
- 2、经常检查燃气胶管的质量和状态，发现胶管老化、龟裂及时更换，燃气胶管应两年更换一次。
- 3、使用燃气时要注意通风，有人看管，长时间不使用燃气要关闭表前阀门。
- 4、发现漏气情况，要立即关闭表前阀门，开窗通风，严禁开灯，开关电器、动明火，到户外拨打供气单位的抢修电话或110报警报修。
- 5、不得擅自拆改、包封燃气管道设施，严禁使用直排式燃气热水器。
- 6、应配合燃气企业依法实施入户安全检查，及时整改安全隐患。
- 7、请使用带有熄火保护功能的安全型灶具和丝扣连接不锈钢波纹管，避免意外熄火漏气和胶管脱落漏气事故的发生。
- 8、如果察觉或怀疑燃气泄漏，应该立即采取以下措施：屏住呼吸，关闭阀门；打开门窗，保持通风；切勿开关电器或动用明火，如有必要请立即到室外拨打燃气公司抢修热线；如果发现邻居家燃气泄漏，应敲门通知，千万不要去按门铃，不要打开电灯，也不要拨打手机——家中的电器开关、电源插头，以及手机电磁波等都可能变成将泄漏燃气引爆的导火索；如果发现有中毒人员，轻者立即移至室外呼吸新鲜空气，

重者要立即送往医院抢救。瓶装气用户，请您一定要做到：

- 1、用户务必向合规企业购买瓶装气。
- 2、用户必须严格遵守安全用气规定，负责户内燃气设施的维护和日常检查。
- 3、胶管长度不超过2米，不得穿墙越室，要定期检查，发现老化、破损或者已使用18个月的应及时更换，建议使用金属波纹管。
- 4、使用燃气时要注意通风，现场无人照看时不要使用燃具，防止汤水溢出浇熄炉火，引起液化石油气泄漏。
- 5、每次使用完后，应将钢瓶和燃具开关关闭；每次使用前必须确认燃具开关处在“关闭”状态，才可以通气点火。