

# 最新公务员整改方案(优质7篇)

无论是在个人生活中还是在组织管理中，方案都是一种重要的工具和方法，可以帮助我们更好地应对各种挑战和问题，实现个人和组织的发展目标。我们应该重视方案的制定和执行，不断提升方案制定的能力和水平，以更好地应对未来的挑战和机遇。以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

## 公务员整改方案篇一

安全隐患总是隐藏于我们身边，需要我们及时去发现，整改排除隐患，下面本站小编给大家带来隐患整改通知书范文，供大家参考！

经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：

事由：于20xx年4月6日你司已进行xxx厂房层二层模板支撑搭设工作；

该支撑高度为5.5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符，加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求，加大巡查整改力度，至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施，反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。

由于考虑到问题的重要性，我司向你司郑重要求；你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后，通知我司组织人员进行初验，合格后才能进入下一步施工工序。

如你司坚持在没有整改的情况下继续施工，我司对该高支模

不予以验收，并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及责任我司不予以承担。

希!施工单位收到通知后进行相关整改，并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习，从而提高管理人员的责任心!

限于20xx年4月12日前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。

年月日

餐饮有限公司:

依照《中华人民共和国消防法》，我司消防安全管理人员于x年x月x日对你单位□xx大厦c座xx室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为:

- 1、将室内消火栓进行封堵。
- 2、未按规定安装消防应急照明系统。
- 3、未按规定安装应急疏散指引标识。
- 4、未安规定配备相应的灭火器材。

以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定，已构成火灾隐患，依据《消防法》第二十五条规定，责令你单位在x年x月x日前整改完毕，否则我司将实施处罚。

在此期间你单位应当采取措施，防止发生火灾。

北京物业管理有限公司

xx年xx月xx日

博物馆：

中秋前夕，市公安局、市文化广电新闻出版局、定海区文化新闻出版局联合对你馆进行了安全检查，检查表明，你馆的安全工作较过去有了明显进步，但仍存在一定的安全隐患，主要有：

1. 馆内缺乏必要的技术防范设备。
2. 未建立专职保卫值班队伍。

博物馆作为三级文博风险单位，安全责任重大。针对以上隐患，根据《中华人民共和国文物保护法》第七十条第(一)款、《中华人民共和国行业标准文物系统博物馆风险等级和安全防务级别的规定》(GA 27—1992)和《中华人民共和国国务院企业事业单位内部治安保卫条例》第十三条第(八)款，第十六条第二款以及《中华人民共和国公安部令》第93号第十一条第(三)款的规定，向你馆下发安全隐患整改通知书，希在收到本通知书二个月内采取有效措施进行整改，切实消除安全隐患，确保国家文物和人民生命财产安全。并在限期内将整改措施情况书面反馈给我们。

联系人：市公安局

市文化广电新闻出版局

年月日

## 公务员整改方案篇二

XX县化饲料厂：

由于你厂地处居民区的居住密集区，属环境敏感地段，周边

居民对你厂噪声扰民、污水不能达标排放、气味难闻、锅炉烟尘造成污染等环境问题反映强烈，多次通过各种途径向县政府及环保局反映和投诉。

经对群众反映的问题调查核实，你单位存在以下环境违法、违规行为：

2、生产废水不经处理直接排放，存在环境污染隐患；

3、糖化饲料生产中产生恶臭气体，属无组织排放，影响周边居民生活；

4、锅炉未安装除尘脱硫设施，烟尘对大气环境造成较严重污染。

5、生产规模小，生产工艺落后，能耗高，不符合清洁生产政策要求。

你厂上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和环境保护有关法律、法规的规定，责令你单位于20xx年8月31日前按以下要求进行整改：

3、对厂房进一步封闭，避免恶臭气体散发到周围环境中；

4、锅炉必须安装除尘脱硫设备，或更换为符合环保要求的环保型锅炉。

地址：县党政办公楼x室

联系电话：45

执行人员签字：

xx县环境保护局

201x年x月x日

## 公务员整改方案篇三

消防整改工作在整個物业管理中具有举足轻重的地位。随着技术的发展,高层建筑消防设施也拥有越来越高的技术含量,物业管理部门进驻高层建筑后,消防监督人员通过普查整改工作,掌握新技术。下面本站小编给大家带来消防整改通知书,供大家参考!

餐饮有限公司:

依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于x年x月x日对你单位□xx大厦c座xx室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为:

- 1、将室内消火栓进行封堵。
- 2、未按规定安装消防应急照明系统。
- 3、未按规定安装应急疏散指引标识。
- 4、未按规定配备相应的灭火器材。

以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在x年x月x日前整改完毕,否则我司将实施处罚。

在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。

北京物业管理有限公司

xx年xx月xx日

## 消防整改通知书

我院实施消防安全“五个治理”专项活动以来，还有部分科室火灾隐患自查清单未能准时报保卫处备案，未上报的科室请务必于本周三(6月10日)之前交保卫处备案。如本科室未发现火灾隐患的请在自查清单上注明。

近期保卫处将针对消防安全“五个治理”专项活动落实情况，进行一次全面消防安全检查，按照各科室上报的火灾隐患自查清单情况，逐一落实。根据各科室上报的火灾隐患自查清单，保卫处做了归纳总结，请各科室组织实施以下整改：

- 1、科室自行梳理线路，对线路老化、用电量电源布置不合理的及时向有关职能部门申请维修或更换。
- 2、严禁使用电热锅、电饭锅、电炉子等大功率电器。
- 3、严禁病人及家属在病房内违章使用小家电，对在病房内使用充电器的应予以劝阻。
- 4、严禁锁闭消防安全通道，防火门或门锁损坏的可向有关职能部门报修。
- 5、有使用大功率治疗仪器及检查设备的科室，可在固定插座旁加装漏电保护装置，做到用完断电。
- 6、对电脑、空调、饮水机等电器加强管理做到人走断电。

医院防火安全委员会

x年6月8日

工程名称： 编号：

致：

经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：

你司于 年 月 日进场的位于 的 材料(可燃物及易燃易爆危险品)，现场实际数量超过施工组织设计材料进场计划数量，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》中6.2.2的规定。  
(爱写作网 )

要求你司立即将超出计划的进场数量部分材料退场，并于 年 月 日前以安全隐患整改通知回复单向我司提出复检申请，整改期间你司必须按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》对材料存放部位做好消防安全防护措施，不得在该批次材料存放部位周边进行动火作业。

若逾期未落实整改工作并提出复检申请，我司将根据 合同中的 条款对你司进行相应处罚。

项目监理机构(章)

总监理工程师(签名)：

年 月 日

签收人

## 公务员整改方案篇四

\_\_\_\_有限公司等117家增值电信业务经营单位：

你公司未按照《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》和《福建省通信管理局关于开展\_\_\_\_年度电信业务经营许可证年检工作的通知》(闽通信监管〔\_\_\_\_〕1号)的规定和要求,于20\_\_\_\_年3月31日前报送增值电信业务经营许可证年检材料。

根据《电信业务经营许可管理办法》第三十九条规定,未按规定参加年检的单位,我局可依法责令改正,并给予相应的行政处罚;按时改正的,为经整改年检合格;拒不改正的,为年检不合格。年检结果和处罚情况将在经营许可证附件《年检和违法记录》中记录,向社会公布并通报工商行政管理机关。

现要求你公司立即整改,并于20\_\_\_\_年4月20日前提交经营许可证年检材料。逾期我局将依法予以年检不合格处理,并依照《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》和《福建省增值电信运营企业信誉管理考核办法(试行)》等有关规定予以处理。

福建省通信管理局

20\_\_\_\_年4月9日

## 公务员整改方案篇五

□□

\*有限公司等117家增值电信业务经营单位:

你公司未按照《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》和《福建省通信管理局关于开展\*年度电信业务经营许可证年检工作的通知》(闽通信监管〔〕1号)的规定和要求,于20\_\_\_\_年3月31日前报送增值电信业务经营许可证年检材料。



根据《电信业务经营许可管理办法》第三十九条规定,未按规定参加年检的单位,我局可依法责令改正,并给予相应的行政处罚;按时改正的,为经整改年检合格;拒不改正的,为年检不合格.年检结果和处罚情况将在经营许可证附件《年检和违法记录》中记录,向社会公布并通报工商行政管理机关.

现要求你公司立即整改,并于20\_\_年4月20日前提交经营许可证年检材料.逾期我局将依法予以年检不合格处理,并依照《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》和《福建省增值电信业务经营许可证管理考核办法(试行)》等有关规定予以处理.

福建省通信管理局

20\_\_年4月9日

□□

有限责任公司:

我局近期对你公司济南经四路、泺源大街两家证券营业部进行了现场检查。现将检查中发现的问题和整改要求通知如下:

#### 一、营业部存在的问题

- 3、与银行签署的客户交易结算资金账户存管协议不完整;
- 4、营业部清算日志记录不连贯,内容不完整,无清算人员签字;
- 7、济南经四路营业部为个别客户办理强制取款业务,且没有相关审批手续;
- 9、存在未经证监会批准的银证通业务;

10、营业部面临转岗人员较多，不利于员工稳定。

## 二、整改要求

针对上述问题，你公司须督促济南两家营业部进行以下方面的整改：

- 1、进一步完善内部控制制度，规范业务操作流程，并督促营业部严格执行；
- 2、进一步加强账户资料清理工作；
- 3、尽快与相关银行签署客户交易结算资金账户存管协议；
- 5、督促营业部暂停银证通业务，并制定计划逐步清理；
- 6、妥善处理大量员工转岗问题，避免产生不稳定因素，并且制定处置风险的预案。

你公司须于\*年4月15日前向我局提交整改报告，我局将在适当时机对上述两家营业部整改情况进行复查。

本次检查是例行的现场检查，上述结论不代表我局对你公司济南两家证券营业部其它情况的实质性判断。若上述两家营业部存在其他违法、违规行为，不得以此次检查未发现为由免除法律责任。

\*年三月二十九日

□□

有限责任公司会计师事务所：

根据财政部《关于组织地方财政部门开展\*年度会计监督检查工作的通知》（财监〔〕2号）和自治区财政厅《关于开展自治

区会计师事务所重点检查的通知》(新财监〔〕8号),我厅组织检查组于\*年6月30日至7月11日,对你所\*年度和\*年1至5月执行审计准则、内部控制制度、财务核算及缴纳税费情况进行了检查,检查发现:

## 一、审计报告存在的问题

### (一) 审计程序执行不到位, 审计证据获取不充分

1. 注册会计师对被审计单位的“货币资金”年末余额执行审计程序不到位, 获取的审计证据不充分, 确认依据不足。

\*年3月13日, 你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字〔〕第034号), 注册会计师对“现金”年末余额31,642.50元, 未进行盘点, 未对大额凭证进行抽查;对“银行存款”年末余额为32,226.06元, 未进行函证, 未对大额凭证进行抽查。

违反了《中国注册会计师审计准则第1312号—函证》第九条“注册会计师的目标是, 通过恰当的方式设计和实施审计程序, 获取充分、适当的审计证据, 以得出合理的结论, 作为形成审计意见的基础”和第十二条“注册会计师应当对银行存款……实施函证程序……。如果不对这些项目实施函证程序, 注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由”的规定。

2. 注册会计师对被审计单位“债权”、“债务”年末余额执行审计程序不到位, 获取的审计证据不充分, 确认依据不足。

\*年3月5日, 你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审计报告(新万鹏审字〔〕第26号), 注册会计师对“其他应收款”年末余额1,646,212.02元、“应付账款”年末余额2,165,600.30元, 未实施函证程序及替代程序, 未获取或编制账龄分析表, 未对大额凭证进行抽查。

违反了《中国注册会计师审计准则第1312号—函证》第十三条“注册会计师应当对应收账款实施函证程序……，如果认为函证很可能无效，注册会计师应当实施替代审计程序，获取相关、可靠的审计证据。如果不对应收账款函证，注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由”的规定。

3. 注册会计师对被审计单位“在建工程”年末余额未实施必要的审计程序，获取的审计证据不充分，确认依据不足。

\*年3月5日，你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审计报告(新万鹏审字〔〕第26号)，注册会计师对“在建工程”年末余额7,334,088.36元，未实施实质性分析程序，未实施实地检查程序，未查阅资本支出预算、相关会议纪要，未对大额凭证进行抽查。

4. 注册会计师对被审计单位“应付职工薪酬”年末余额未实施必要的审计程序，获取的审计证据不充分，确认依据不足。

\*年3月13日，你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字〔〕第034号)，注册会计师对“应付职工薪酬”年末余额为1,800,000元，未实施实质性分析性程序，未与主营业务成本、销售费用、管理费用等相关账项核对。

5. 注册会计师对被审计单位“未分配利润”年末余额未实施必要的审计程序，确认依据不足。

\*年3月5日，你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审计报告(新万鹏审字〔〕第26号)，注册会计师对“未分配利润”年末余额-305,230.29元，未予关注。经查，截止\*年12月31日，该公司仍在筹建期，在筹建期间发生的费用计入未分配利润科目，账务处理错误，注册会计师未进行调账。

上述3至5项问题，违反了《中国注册会计师审计准则第1301

号一审计证据》第九条“注册会计师的目标是，通过恰当的方式设计和实施审计程序，获取充分、适当的审计证据，以得出合理的结论，作为形成审计意见的基础”的规定。

## (二) 审计报告正文不规范

经抽查，\*年1月1日至\*年4月30日你所出具的哈密市骁麒矿业有限公司等18户企业的审计报告，注册会计师对审计报告正文中“一、管理层对财务报表的责任”段描述不规范。

违反了《中国注册会计师审计准则第1501号—对财务报表形成审计意见和出具审计报告》第二十九条“管理层对财务报表的责任段应当说明，编制财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（一）按照适用的财务报告编制基础编制财务报表，并使其实现公允反映；（二）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报”的规定。

## (三) 发表的审计意见不恰当

\*年3月13日，你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字〔 〕第034号)，注册会计师对“短期借款”年末余额39,242,290.51元，在工作底稿中标注“受时间及客观条件，企业未提供函证及借款合同，报告保留意见”，审计报告意见与工作底稿意见不一致。

违反了《中国注册会计师审计准则第1501号—对财务报表形成审计意见和出具审计报告》第十二条“注册会计师的目标是：（一）在评价根据审计证据得出的结论的基础上，对财务报表形成审计意见”的规定。

## (四) 发表的审计意见类型不一致

1.\*年3月5日，你所对“新疆华庭房地产开发有限公司”\*年

度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告(新万鹏审字〔〕第024号)，留存的审计报告有明显的改动痕迹。经延伸检查，被审计单位提供的审计报告(新万鹏审字〔〕第024号)为标准无保留意见审计报告。留存的审计报告与发出的审计报告所发表的审计意见类型不一致。

2.\*年4月21日，你所对“哈密市鼎盛房地产开发有限责任公司”\*年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告(新万鹏审字〔〕第053号)，留存的审计报告有明显的改动痕迹。经延伸检查，被审计单位提供的审计报告(新万鹏审字〔〕第053号)中“三、导致保留意见的事项”为1条，留存的审计报告“三、导致保留意见的事项”为2条。留存的审计报告与发出的审计报告所发表的审计意见类型不一致。

上述1至2项问题，违反了《会计师事务所审批和监督暂行办法》第五十六条“会计师事务所和注册会计师必须按照执业准则、规则的要求，在实施必要的审计程序后，以经过核实的审计证据为依据，形成审计意见，出具审计报告，不得有下列行为：……(二)对同一委托单位的同一事项，依据相同的审计证据出具不同结论的审计报告”的规定。

## 二、验资报告存在的问题

### (一)验资工作底稿编制不完整

\*年1月20日，你所出具的“新疆大安特种钢有限责任公司”验资报告(新万鹏验字〔〕第005号)，注册会计师在实施变更注册资本审验时，验资业务约定书填写不完整，未约定收费金额，验资报告上无注册会计师签名。

违反了《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》第八条“注册会计师应当就下列主要事项与委托人沟通，并达成一致意见：……(五)验资收费”和第二十二条“验资报告应包括下列要素……(七)注册会计师的签名和盖章”的规定。

## (二) 验资报告获取的证据不充分

1. \*年1月20日，你所出具的“新疆大安特种钢有限责任公司”验资报告(新万鹏验字〔〕第005号)，注册会计师在实施变更注册资本审验时，未获取被验资单位最近一期会计报表，未获取法人股东出资前最近一期会计报表。

2. \*年1月28日，你所出具的“新疆国合能源有限责任公司(筹)”验资报告(新万鹏验字〔〕第006号)，注册会计师在实施设立注册资本审验时，未获取法人股东出资前最近一期会计报表。

上述1至2项问题，违反了《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》第四条“按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，是保护资产的安全、完整，是出资者和被审验单位的责任”的规定。

## 三、保持设立条件存在的问题

你所股东代黎民，出资5,000元，出资比例1%，经核实现为昆仑银行吐哈分行鄯善石油支行行长；股东李根平出资2,000元，出资比例0.40%，经核实现为国投新疆煤炭物流有限公司财务部经理，上述两名为挂名股东。按照设立有限责任会计师事务所不少于5名股东的要求，已达不到事务所的设立条件。

违反了《会计师事务所审批和监督暂行办法》第八条“设立有限责任会计师事务所，应当具备下列条件：(一)有5名以上的股东……”和第九条“会计师事务所的合伙人或者股东，应当具备下列条件：(二)在会计师事务所专职执业”的规定。

## 四、审计收费存在的问题

\*年1月至\*年5月，你所共出具审计报告195份、专项审计报告43份、验资报告78份，经查实：有121份审计报告、39份验

资报告业务收费低于或高于指导价20%以上。

违反了自治区发展计划委员会《关于印发通知》(新计价费[20xx]1942号)“会计师事务所可以根据实际情况上下浮动20%”的规定。

## 五、财务核算存在的问题

\*年1至12月，你所从“管理费用”预提劳务费155,000元，计入“其他应付款”科目，当期未作纳税调整，少缴纳企业所得税31,000元。

上述问题，违反了《中华人民共和国会计法》第九条“各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算”的规定。

## 六、处理决定

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》等有关法律法规，我厅责令你所对上述问题进行整改。

(一)对质量控制和执业质量存在的问题，责令你所按照《注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》、《中国注册会计师执业准则》的相关规定进行整改，切实提高风险意识，加强内部质量控制，进一步提高执业质量。

(二)对设立条件存在的问题，责令你所在两个月内辞去挂名股东人员，并按照规定补充缺失的股东，同时将情况报自治区财政厅财政监督检查局。

(三)对未按标准收费的问题，要求你所今后严格按照《\*区注册会计师对有限责任公司、外商投资企业、行政事业单位执



行业务收费标准》的规定收费，收费标准控制在上下浮动20%以内。

(四)对财务管理和会计核算的问题，责令你所依法规范财务管理和会计核算。并补缴税款31,000元。

请你所在收到本通知书之日起30日内将相关整改情况及完税凭证复印件报自治区财政厅监督检查局，我厅将择期对你所相关整改情况进行回访检查。

\*区财政厅

\*年10月28日

## 公务员整改方案篇六

当进行装修时没有按照规定进行装修，就会被要求进行整改，下面本站小编给大家带来装修整改通知书范文，供大家参考！

敬启者：

贵业户在z花园内 b区1栋b座2201房 进行装修期间，

- 2) 未按规定配备足够的灭火器；
- 3) 室内装饰木板未进行防火处理；
- 4) 装饰材料乱堆乱放；
- 5) 超时施工；
- 6) 装修施工许可证已超过有效期；
- 7) 在施工期间对装修巡查员的装修巡查严重不配合；

8) 我司给予贵业户发出整改通知书后，贵业户不单不给予整改且进行其它工种施工，以上项目都已严重违反《住宅室内装饰装修管理办法》、《广东省物业管理条例》、《前期物业管理服务协议》、《业主临时公约》、《客户装修手册》内相关条款，请贵业户在 2 天内(即至 20xx 年 1 月 10 日)对以上违规部分做出修复或整改。否则，服务中心将依据相关法律法规采取进一步措施(如责令停工，扣留或没收工具等)制止，以确保楼宇外观统一及安全使用。

z花园客户服务中心

年元月八日

致：\_\_\_\_\_

贵公司在进行装修过程中，有以下内容违反了本步行街装修管理规定

现为维护本步行街及贵公司的利益和楼宇安全，本司促请贵公司于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前自行整改上述违规工程，待本公司专职人员验收后方可进行余下工程。逾期未整改者，本司将采取强制措施，所需费用由贵公司支付。

多谢合作！

xx市物业服务有限公司

步行街物业管理中心

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

致：

(范本)

敬启者：

贵客户在（门牌号）进行装修期间，因为 违反了 请贵客户在（即至 年 月 日前）对违规装修部分做出修复或整改直至合乎物业公司要求，否则，物业公司将按《房屋装饰装修管理服务协议》或其它相关文件约定采取进一步措施，以确保本物业的安全使用。

×××物业管理公司

年 月 日

## 公务员整改方案篇七

致：

经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：

你司于 年 月 日进场的位于 的 材料（可燃物及易燃易爆危险品），现场实际数量超过施工组织设计材料进场计划数量，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》中6.2.2的规定。（爱写作网）

要求你司立即将超出计划的进场数量部分材料退场，并于 年 月 日前以安全隐患整改通知回复单向我司提出复检申请，整改期间你司必须按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》对材料存放部位做好消防安全防护措施，不得在该批次材料存放部位周边进行动火作业。

若逾期未落实整改工作并提出复检申请，我司将根据 合同中的 条款对你司进行相应处罚。

项目监理机构（章）

总监理工程师(签名):

年 月 日

签收人:

签收日期: